


FM 51

Dialog-Fernbedienung - CDI2

Deutsch

10/05/06



Installations-
Anleitung



CE
0085

94864002 - 0451129412-0623



85754168 C

De Dietrich 


www.dedietrich.com

Wahl der Anbaustelle


Die Fernbedienung ist an einer Innenwand in einem Bodenabstand von ungefähr 1.5 m in dem mit Umsicht ausgewählten "Bedien-Raum" anzubauen.

Nicht empfohlene Anbringensorte

In eingeschlossenen Winkeln, an Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, von durchgehenden Rauchabzugsrohren erwärmt werden, sich in kalten oder warmen Luftströmen von Lüftungsrohren befinden, in der Nähe eines offenen Kamins, neben Wärmequellen (Fernsehgerät) oder hinter Vorhängen.




Befestigung des Wandsockels und Elektroanschluss



1. Die Blende des Gehäuses aufklappen.
2. Das Steuerteil entfernen.
3. Der Wandsockel befestigen.
4. Entweder ein 2-adriges Telefonkabel oder ein zweiadriges Elektrokabel eines Querschnitts von bis zu $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ am 2-poligen Stecker anschließen. Die Drähte können untereinander vertauscht werden.
5. Das Steuerteil in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.


Elektrischer Anschluss an das DIEMATIC 3-Schaltfeld

1 Heizkessel GT 120




1. Abdeckhaube abnehmen (mit 2 Schrauben und Zahnscheiben befestigt)
2. Das Kabel an den Steckverbinder S AMB A, B oder C des Heizkessel-Schaltfeldes anschließen.

! Es dürfen in keinem Fall 230 V führende Kabelleitungen zusammen mit Fühlerkabeln in einem Rohr oder Kabelkanal verlegt werden. Zusätzlich ist ein minimaler Abstand von 10 cm zwischen Fühlerkabeln und 230 V Führende-Kabeln einzuhalten..



8531N001


1. Die Schraube an der Front des Schaltfeldes abnehmen.
2. Das Schaltfeld nach hinten klappen.



8531N002


3. Die Schraube lösen.

4. Die Deckel abnehmen. Den Kabelsatz an einer Zugentlastung des Schaltfeldes befestigen.





8531N019


5. Die Stromkabel gemäß Anschlussschema anschließen.



8531N011

! Es dürfen in keinem Fall 230 V führende Kabelleitungen zusammen mit Fühlerkabeln in einem Rohr oder Kabelkanal verlegt werden. Zusätzlich ist ein minimaler Abstand von 10 cm zwischen Fühlerkabeln und 230 V Führende-Kabeln einzuhalten..






8531N011

! Es dürfen in keinem Fall 230 V führende Kabelleitungen zusammen mit Fühlerkabeln in einem Rohr oder Kabelkanal verlegt werden. Zusätzlich ist ein minimaler Abstand von 10 cm zwischen Fühlerkabeln und 230 V Führende-Kabeln einzuhalten..

Kalibrieren des Raumfühlers



Die Raumtemperatur mittels eines Thermometers messen.

Die Tasten  und  5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.

Die Anzeige mit den Tasten **+** und **-** dem Messwert des Thermometers angleichen.

Die Einstellung erfolgt in Schritten von 0.1 °C

Der Korrekturbereich liegt zwischen + und -5°C der angezeigten Temperatur.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.www.dedietrich.com

Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
☎ +33 (0)3 88 80 27 00
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

DE DIETRICH HEIZTECHNIKwww.dedietrich.com

Am Concorde Park 1 - B 4 / 28
A-2320 SCHWECHAT / WIEN
☎ +43 (0)1 / 706 40 60-0
✉ +43 (0)1 / 706 40 60-99
office@dedietrich.at

DE DIETRICH HEIZTECHNIKwww.dedietrich.com


Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
☎ +49 (0)25 72 / 23-5
✉ +49 (0)25 72 / 23-102
info@dedietrich.de

NEUBERG S.A.www.dedietrich.com

39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
☎ +352 (0)2 401 401

VAN MARCKEwww.vanmarcke.be

Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
☎ +32 (0)56/23 75 11

DE DIETRICHwww.dedietrich.com

8 Gilyarovskogo Str. 7
R- 129090 MOSCOW
☎ +7 495.974.16.03
✉ +7 495.974.66.08
dedietrich@nnt.ru

VESCAL S.A.www.chauffer.ch / www.heizen.ch

Z.I de la Veyre, St-Légier
1800 VEVEY 1
☎ +41 (0)21 943 02 22
✉ +41 (0)21 943 02 33

DE DIETRICHwww.dedietrich.com

Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING
☎ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
✉ +86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich.com